

दरमागणी पत्रक

या कार्यालयास उर्ध्व वर्धा वसाहती मध्ये एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट(७०-७५वॉट) पुरवठा व उभारणी ची आवश्यकता असल्यामुळे स्थानिक इच्छुक प्रतिष्ठाना कडून दरमागणी करण्यात येत आहे. त्यांनी त्यांचे दरपत्रक या कार्यालयास दिनांक...25/9/2021 ला ठिक ४.०० वाजता पोहचतील अशा बेताने सादर करावीत उशिरा प्राप्त होणाऱ्या दरपत्रकाचा विचार केल्या जाणार नाही. दरपत्रके शक्य झाल्यास त्या दिवशी आपले किंवा आपले प्रतिनिधी समक्ष उघडण्यात येतील.

प्राप्त दरपत्रका पैकी एक वा सर्वच दरपत्रके नामंजूर करण्याचा संपुर्ण अधिकार निम्न स्वाक्षरीकर्ता यांनी आपलेकडे राखून ठेवलेला आहे.

अटी व शर्ती


- १) दरपत्रक धारकांनी दरपत्रकामध्ये दर नमुद करतांना अक्षरी व आकडयात नमुद करावी. त्यामध्ये तफावत आढळून आल्यास सर्वात कमी दराचा विचार करण्यात येईल.
- २) दरपत्रकात नमुद केलेले दर करविरहित नमुद करून, कर वेगळ्याने नमुद करावे.
- ३) दरपत्रक धारकांनी कामाची पाहणी करूनच दर पुरवावेत. दर मंजूर झाल्या नंतर कोणत्याही प्रकारची अट मान्य केल्या जाणार नाही.
- ४) पुरवठा व उभारणी केल्या नंतर कोणत्याही प्रकारची तूटी आढळून आल्यास दरपत्रकधारकास स्वखर्चाने पुनश्च करून द्यावे लागेल.
- ५) देयकाचे भुगतान निधीच्या उपलब्धतेनुसार करण्यात येईल.
- ६) दरपत्रकधारकांनी केलेले काम तपासणी करून घेतल्यानंतर देयक सादर करावे.
- ७) सदर साहित्याचे मंजूर करण्यात येणारे दर सहा महिन्या करीता ग्राह्य धरण्यात येईल व आवश्यक्यता पडल्यास त्याच दराने पुरवठा करावे लागेल.
- ८) पुरविण्यात येणाऱ्या साहित्याचे कंपनी च्या नियमानुसार हमी पत्र द्यावे लागेल.
- ९) पुरवीण्यात येणाऱ्या (LED Light) चे वर्णन
 - a) Input voltage: - ९०v to २७०v
 - b) LED lamp efficacy: - Min ९५ to १३० lumens/watt
 - c) Power factor :- >०.९०
 - d) Life expecting: - ५००००hours
 - e) Rated watt: - cool white

सहपत्र : कामाचे विवरण

जा.क्र. २२०६ /उवपावि/भांशा/२०२१

प्रति,

- १)
- २)
- ३)
- ४) नोटीस बोर्ड
- ५) आदेश धारीका
- ६) संकेत स्थळावर


कार्यकारी अभियंता
उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग
अमरावती

कार्यालय
कार्यकारी अभियंता
उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती
दिनांक : 22 SEP 2021